

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1043385532



**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.**
ul. Łąkowa 52
67-200 Głogów
Polska

Nr pisma: 1041551954
Data: 10.06.2021r.
Sprawa: Uzgodnienie branżowe modernizacji
sieci i przyłączy wodociągowych
w ul. Al. Wolności w Głogowie
Nr sprawy: TD/OLG/OMD/2021-06-10/0000005
Nr PPE
Kontakt: Kinga Janowicz
Telefon: 768899506

Odpowiadając na wniosek informujemy, że w obrębie projektowanej inwestycji zachodzą skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN i SN będącej naszą własnością.

Kolor niebieski – urządzenia kablowe SN 20 kV,

- 1.Odcinek linii L-811 relacji ST-137 – ST-50, typ kabla 3xYHAKXS 1x150,
- 2.Odcinek linii L-811 relacji LGG82909 – LGG81113, typ kabla 3xYHAKXS 1x150,
- 3.Odcinek linii L-811 relacji LGG50 – LGG81155, typ kabla HAKFtA 3x150,
- 4.Odcinek linii L-800 relacji LGG80068 – LGG80030, typ kabla HAKFtA 3x150,

Kolor zielony – urządzenia kablowe nn 0,4 kV,

- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-1-1, typ kabla YAKY 4x120,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-2-1, typ kabla YAKY 4x120,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-3-1, typ kabla AKYY 1x70,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-4-1, typ kabla YAKY 4x240,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-6-1, typ kabla YAKY 4x70,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-7-1, typ kabla YAKY 4x240,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-8-1, typ kabla YAKY 4x120,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-50-9-1, typ kabla YAKY 4x240,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek Dom Towarowy, typ kabla 2xYAKY 4x120,
- odcinek linii relacji stacja transformatorowa LGG81113 – kierunek S-18, typ kabla YAKY 4x35,

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej, w miejscach zbliżeń należy zabezpieczyć osłonami rurowymi wychodzącymi 0,5m poza wykop zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Region Głogów, ul. Nadbrzeżna 1 w zakresie linii kablowej nN i SN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana pocztą.

Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
- elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
- telefonicznie, pod numerem 768899506

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

Załącznik graficzny – 1 szt.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia:

1/ SWS 2

2/ OME,

3/ OMD – a/a

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

Wydział Dokumentacji

Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Kinga Jandowicz
Kinga Jandowicz

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Głogowie Sp. z o.o.**

2021/PP/1530

WPLYNĘŁO



15.06.2021 RUTA MAGDALENA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr barkod: 1041551954)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Region Głogów, ul. Nadbrzeżna 1, 67-200 Głogów, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

Wydział Dokumentacji

Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Krzysztof Janowski



