



Prezydent Miasta Głogowa

Rafael Rokaszewicz

67-200 Głogów, Rynek 10

Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

WRM-DGiGG.6853.19.2021.BB

Głogów, dn. 22.06.2026 r.

PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 52

67-200 Głogów

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej – modernizacja sieci i przyłączy wodociagowych oraz studni na przyłączach kanalizacyjnych – obr. 02 „Matejki” w Głogowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2021r. (wpłynęło do tut. Urzędu 26.05.2021r.) informuję, że w/w projekt zlokalizowany w granicach działek obrębu 02 „Matejki”, stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów - jest zaopiniowany pozytywnie.

Wyrażam zgodę na dysponowanie dz. 200/1; 200/2; 200/3 obr. 02 „Matejki” stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów (do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia).

Lokalizację urządzeń w drodze tj. dz. nr geod. 107 i 192 - uzgodniono decyzją WLiD.DD.7234.6.94.65.2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. (w załączeniu)

Pozostałe wymienione we wniosku nieruchomości nr nr geod.: 112; 118; 199; 120 stanowią wspólnoty mieszkaniowe, uzgodnień projektowych należy dokonać bezpośrednio z zainteresowanymi.

Gmina Miejska Głogów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z obcymi urządzeniami znajdującymi się w pasie drogowym.

Dział Środowiska tut. Urzędu, opiniuje w/w projekt pozytywnie z następującymi uwagami:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy zachować minimalną odległość 2m od pni drzew, oraz odpowiednio zabezpieczyć pnie i systemy korzeniowe drzew i krzewów. W razie wykonywania wykopów – należy zasypywać je bezpośrednio po zakończeniu prac, tak aby nie dopuścić do przeschnięcia bryły korzeniowej.
2. Należy ograniczyć prace w strefie systemów korzeniowych, tak aby zminimalizować zagęszczanie podłoża oraz uszkodzenia korzeni, w miarę możliwości trasa linii powinna przebiegać poza zasięgiem koron drzew.
3. Po zakończeniu prac należy odtworzyć zniszczone trawniki, podłoże powinno zostać odpowiednio zagęszczone, tak aby uniknąć osiadania gleby i tworzenia się nierówności w późniejszym okresie, należy również uzupełnić ubytki krzewów uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji.
4. W przypadku konieczności usunięcia drzew o obwodach powyżej 50 cm (wszystkie gat.), 65 cm – kasztanowiec, robinia akacjowa i platan klonolistny oraz 80 cm – w przypadku gatunków szybkorosnących – topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty (obwód mierzony na wys. 5 cm) - konieczne jest uzyskanie zezwolenia, właściwego organu zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.).

Nadmieniam, że warunkiem uzyskania zgody na wejście w teren działki nr geod.: 200/1; 200/2; 200/3 obręb 02 celem realizacji uzgodnionego pozytywnie projektu, będzie złożenie wniosku o zajęcie terenu gminnego (z wyprzedzeniem 14 dniowym), a następnie zawarcie umowy o czasowe zajęcie nieruchomości i uiszczenie stosownych opłat.

Ponadto informuję, że po zakończeniu inwestycji zostanie podpisana umowa na trwałe zajęcie terenu gminnego (obligatoryjnie), która będzie obowiązywała do czasu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci. Warunek ten nie dotyczy dróg.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty jego wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz w przypadku niewybudowania w tym okresie przedmiotowej sieci.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Rafał Rokaszewicz

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu – 1 szt.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Otrzymuje:

1. adresat

Sprawę prowadzi: Barbara Burchardt,
tel. 76/ 7265-456, e-mail: b.burchardt@glogow.um.gov.pl

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Głogowie Sp. z o.o.**

2021/PP/1638

WPŁYNĘŁO



25.06.2021 WILCZYŃSKA NATALIA