



TR w/m

Nasz znak: TT-400-011/2024

Głogów, dnia 22.01.2024 r.

Dotyczy: warunków technicznych na przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Herkulesa w Głogowie.

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Herkulesa należy projektować według następujących kryteriów:

- odcinek sieci kanalizacyjnej należy projektować z rur kamionkowych łączonych na uszczelki gumowe od istniejącej sieci kanalizacyjnej DN500 (kamionka) w ul. Herkulesa,
- projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej włączać do istniejącej studni kanalizacyjnej C.58 oraz z drugiej strony do studni kanalizacyjnej C.60 (nie przewiduje się połączeń na trójniki) przy zachowaniu zasady odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z kierunkiem spływu (oznaczone na załączonym planie kolorem brązowym),
- studnie kanalizacyjne projektować o średnicy DN 1200mm z kręgów betonowych z elementów prefabrykowanych uszczelnianych na uszczelki,
- kanały lokalizować w terenie ogólnodostępnym w miejskim ciągu komunalnym z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim,
- przy projektowaniu trasy przewodu kanalizacji sanitarnej należy zachować minimalne odległości w rzucie pionowym i poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- przy projektowaniu odcinka sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić ewentualne przyszłe szkody górnicze,
- średnica przewodu oraz spadek kanału winny zapewnić samooczyszczanie sieci,
- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcję planowanej sieci należy uzgodnić w dziale TT pod względem kolizji z istniejącym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,
- koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek, po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanych sieci,
- opracowana dokumentacja techniczna odcinka sieci kanalizacyjnej, która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsiębiorstwa, winna zawierać:
 - opis techniczny z informacją o zastosowanych materiałach,
 - plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej przedstawiający przebieg odcinka sieci kanalizacyjnej,
 - profil odcinka sieci kanalizacyjnej z podaniem: zagłębienia, średnicy, materiału, długości, spadków, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanym odcinkiem sieci kanalizacyjnej,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci kanalizacyjnej z innymi właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz stosowne zgody od właścicieli nieruchomości, po których będzie przebiegać projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis właścicieli gruntów),
- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wystąpić do Działu Dróg Urzędu Miasta Głogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzję przedłożyć w Przedsiębiorstwie przy odbiorze częściowym,
- po wykonaniu robót montażowych przed zasypką:
 - zgłosić odcinek sieci kanalizacyjnej do inwentaryzacji geodezyjnej (szkicu geodezyjnego) uprawnionej jednostce geodezyjnej,
 - po uzyskaniu szkicu geodezyjnego zgłosić odcinek sieci kanalizacyjnej do odbioru technicznego (częściowego- przed zasypką) do działu technicznego w Przedsiębiorstwie, ww. odbiór jest konieczny do późniejszego uzyskania odbioru końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej,
- projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami pośrednimi należy po wykonaniu przed zasypaniem poddać próbie szczelności (zgodnie z PN) oraz przeprowadzić inspekcję kamerą video,
- ww. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zgłosić do odbioru końcowego do działu technicznego przedstawiając inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnione biuro geodezyjne; inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, aprobaty techniczne, certyfikaty na zastosowane do budowy sieci materiały,
- rozpatrzenie dokumentacji oraz czynności odbiorowe i przeglądowne są odpłatne zgodnie z cennikiem usług Przedsiębiorstwa,
- wszelkie uzgodnienia w tym warunki techniczne przyłączenia tracą ważność w razie nieprzystąpienia do budowy lub zmiany sposobu wykorzystania terenu bądź obiektu w ciągu dwóch lat od dnia ich wydania.

Załączniki:

1. Mapa - 1szt.

Otrzymują:

1. Adresat
 2. TT a/a
- OS/OS

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor Technicznych
 Wojciech Stanicki