

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie*
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łakowa 52, 67-200 Głogów,
www.pwik.glogow.pl
adres e-mail: pwik@pwik.glogow.pl

TRYB ZAMÓWIENIA: *przetarg podstawowy z negocjacjami*

PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA: *regulamin udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie, sp. z o.o. oraz Kodeks Cywilny*

Symbol CPV 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

UWAGA!

W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.glogow.pl, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego zamówienia informacje, w szczególności:

- a) treść pytań dotyczących wyjaśnień SWZ oraz treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi,
- b) modyfikacje SWZ,
- c) kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu lub treści SWZ.

Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami Zamawiającego zawartymi w SWZ jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

1. **Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie przeglądów serwisowych dwóch agregatów prądotwórczych eksploatowanych w oczyszczalni ścieków w Głogowie, o następujących parametrach:
 - a) **AGENITOR 206 BG, producent 2G Energietechnik GmbH, rok produkcji 2014;**
 - b) **Moc el. 205 kW el., moc cieplna 236kW th;**
 - c) **Numery fabryczne: G3675 (numer serii CO0414C-BGLB-220128), G3676 (numer serii CO0414C-BGLB-220129);**
 - d) **Licznik pracy (stan na dzień 31.10.2024 r.): G3675 – 43 775 h ostatni remont kapitalny przy 32 883 h , G3676 – 43 065 h – ostatni remont kapitalny przy 21 000 h.**
2. Zamawiający oczekuje złożenia przez oferenta oferty cenowej dla zakresu prac jak w **Instrukcji – Dzienniku konserwacji**, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zakres prac serwisowo konserwacyjnych powinien odpowiadać w pełni specyfikacji przypisanej do każdego z poziomów M opisanych w **Instrukcji – Dzienniku konserwacji**. Zamawiający oczekuje złożenia oferty cenowej dla następujących poziomów konserwacji:
 - a) Opcja 1 – M0;
 - b) Opcja 2 – M1;
 - c) Opcja 3 – M2;
 - d) Opcja 4 – M3;

- e) Opcja 5 – M4;
- f) Opcja 6 – M5;
- g) Opcja 7 – M6;
- h) Opcja 8 – M7;

Każda z opcji musi zawierać wszystkie czynności, materiały i elementy, które zawarte są w opisie/check-list zawartej w **Instrukcji – Dzienniku konserwacji**.

W cenie każdego poziomu konserwacji M muszą się znaleźć wszelkie koszty związane z wykonaniem konserwacji na tym poziomie, czyli dojazd serwisu, robocizna, sprzęt, materiały itp.

Każda z opcji musi zostać osobno wyceniona (dla każdego z agregatów osobno).

3. Do wyceny i zakresu realizacji prac opisanych w każdej z opcji z punktu 2 SIWZ **nie należy ujmować** następujących elementów, które zostaną wykonane przez Zamawiającego:

- a) zakup i wymiana oleju silnikowego
- b) zakup i wymiana filtrów oleju silnikowego
- c) zakup i wymiana filtrów powietrza
- d) zakup i wymiana filtrów biogazu
- e) zakup i wymiana świec zapłonowych
- f) zakup i wymiana przewodów zapłonowych
- g) zakup i wymiana cewek zapłonowych
- h) zakup i wymiana płynów chłodniczych
- i) zakup i wymiana akumulatorów rozruchowych

4. **Pożądany termin realizacji zamówienia:**

- a) Od 01.01.2025 do 31.12.2026 r.

5. **Obowiązki Wykonawcy:**

- a) Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wiedzą, przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
- b) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i pod warunkiem spełnienia wszystkich elementów odbioru – bezawaryjnego włączenia do ruchu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia
- c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności). Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadającym wymogom Polskiej Normy;
- d) Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w oczyszczalni, a w szczególności w pomieszczeniu agregatów;
- e) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z „Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wykonawców zewnętrznych wykonujących czynności na rzecz PWiK w Głogowie Sp. Z o.o. oraz do podpisania oświadczenia potwierdzającego otrzymanie w.w. instrukcji, a także zawarcia Porozumienia o współpracy pracodawców regulującego prawa i obowiązki obu stron w zakresie BHP;

f) Wykonawca nie może powierzyć robót będących przedmiotem SIWZ podwykonawcom.

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Spełniają wymagania zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji;
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie warunków opisanych w załączniku nr 3 do specyfikacji;
- Wykonali w okresie ostatnich 3 lat zamówienia o zbliżonym zakresie w ilości co najmniej 1 szt.;
- Spełniają podstawowe wymogi dla serwisu agregatu:
 - o co najmniej 3 osoby, skierowane do realizacji zamówienia, z których każda z nich posiada łącznie:
 - a) Potwierdzenie uczestnictwa (imienne) w szkoleniach technicznych z zakresu serwisowania agregatów kogeneracyjnych typu Agenitor, wystawione przez ich producenta, firmę 2G Energy AG i uprawniające do korzystania z kodów dostępu w zakresie objętym postępowaniem;
 - b) Świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu minimum do 1kV;
 - c) Świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, dotyczy gazu biologicznego i ziemnego o ciśnieniu minimum do 5 kPa.
 - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie przeglądów serwisowych agregatów kogeneracyjnych.

7. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w języku polskim zawierającą następujące elementy:

- a) firmę (pełna nazwa lub imię i nazwisko), dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu, nr REGON, nr NIP oferenta;
- b) cenę netto w PLN, podatek VAT, cenę brutto za wykonanie zamówienia, z rozbiem na poszczególne opcje opisane w pkt 2 SWZ;
- c) warunki gwarancji i rękojmi dla wykonanego zakresu prac;
- d) do oferty należy załączyć*:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
 - wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
 - wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;

- wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
- wypełnienie załącznika nr 4 w zakresie wykazu robót o zbliżonym do przedmiotu zamówienia zakresie w ostatnich 3 latach wraz z referencjami wystawionymi przez Inwestora/Zamawiającego dla tych prac;
- wypełnienie załącznika nr 5 dot. osób zaangażowanych w realizację zamówienia;
- oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 (potwierdzone przez Zamawiającego) do niniejszej SIWZ potwierdzające obecność przedstawicieli oferenta w oczyszczalni i zapoznanie się z istniejącym stanem urządzeń;
- dowód wniesienia wadium;
- certyfikat wystawiony przez producenta potwierdzający, że oferent jest uprawniony do serwisowania urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia;
- potwierdzenie uczestnictwa (imienne) w szkoleniach technicznych z zakresu serwisowania agregatów kogeneracyjnych typu Aгенitor, wystawione przez ich producenta, firmę 2G Energy AG i uprawniające do korzystania z kodów dostępu w zakresie objętym postępowaniem dla trzech pracowników Oferenta;
- świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu minimum do 1kV;
- świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, dotyczy gazu biologicznego i ziemnego o ciśnieniu minimum do 5 kPa.

*** wszystkie dokumenty należy załączyć w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania wykonawcy**

UWAGA – wszystkie strony oferty winny być spięte w całość, ponumerowane i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli oferenta, a miejsca dokonania poprawek przez Wykonawcę muszą zostać zaparafowane przez uprawnionych przedstawicieli oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Składający ofertę jest z nią związany do 31.12.2024 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
 9. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów, informacji oraz zapytań drogą elektroniczną na adresy e-mail: andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl, monika.szponar@pwik.glogow.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.
 10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w drodze e-mail:
 - a) Sprawy dot. SWZ – monika.szponar@pwik.glogow.pl;
 - b) Sprawy techniczne dot. eksploatowanych urządzeń – andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl;
 11. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 12. Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela:
Andrzej Kistowski e-mail: andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl, 600019620,
Monika Szponar e-mail: monika.szponar@pwik.glogow.pl, 602607141
 13. Zamawiający w szczególnym przypadku może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji
 14. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem : **"PRZEGLĄDY SERWISOWE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁOGOWIE"** należy składać w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52 w terminie do 19.11.2024 r. do godz. 10⁰⁰.
 15. Negocjacje odbędą się po zapoznaniu się Zamawiającego ze złożonymi ofertami w siedzibie oczyszczalni ścieków, ul. Krochmalna 3, 67-200 Głogów. O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź drogą telefoniczną.
 16. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1500 zł., słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, w terminie do 19.11.2024 r. do godz. 9⁴⁵. Wadium może być wnoszone:
 - w pieniądzu ;
 - w gwarancjach bankowych;
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- przelewem na rachunek Zamawiającego, nr konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A., oddział Wrocław:
95 160011560004060193418001.
17. Przy wyborze oferty, po przeprowadzeniu negocjacji w siedzibie Zamawiającego, kierować się będziemy następującymi kryteriami:
 - a) cena ofertowa brutto – 100 %, cena ta liczona będzie jako suma cen jednostkowych od poziomu M0 do M7;
 18. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, przysługuje protest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

Głogów, 30.10.2024 r.

Załączniki:

- nr 1 – formularz ofertowy;
- nr 2 – oświadczenia;
- nr 3 – oświadczenia;
- nr 4 – wykaz wykonywanych robót;
- nr 5 – wykaz osób;
- nr 6 – wizja lokalna;
- nr 7 – projekt umowy;
- nr 8 – Instrukcja/Dziennik konserwacji.

Zatwierdzam:
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Wojciech Borecki

Dokumentacja znajduje się w TS 6
Moore