

1. Wniosek: w Specyfikacji Warunków Zamówienia punkcie 6 podpunkcie 4 wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:

- Spełniają podstawowe wymogi dla serwisu agregatu:

o co najmniej 3 osoby, skierowane do realizacji zamówienia, z których każda z nich posiada łącznie:

a) Świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu minimum do 1kV.

b) Świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, dotyczy gazu biologicznego i ziemnego o ciśnieniu minimum do 5 kPa.

o co najmniej 1 osoba, skierowana do realizacji zamówienia posiada:

a) Potwierdzenie uczestnictwa (imienne) w szkoleniach technicznych z zakresu serwisowania agregatów kogeneracyjnych typu Agenitor, wystawione przez ich producenta, firmę 2G Energy AG i uprawniające do korzystania z kodów dostępu w zakresie objętym postępowaniem."

b) W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie przeglądów serwisowych agregatów kogeneracyjnych."

Uzasadnienie: Bazując na posiadanym przez Ferox Energy Systems doświadczeniu w serwisowaniu agregatów kogeneracyjnych w tym 2G Agenitor, uważamy za wystarczające dysponowanie jedną osobą, posiadającą wyspecyfikowane szkolenia i uprawnienia do kodów dostępu, tak aby z należytą starannością wykonywać prace będące przedmiotem przetargu. Zważywszy na zakres przedmiotu zamówienia wymagana ilość 3 osób posiadających ww. szkolenia i uprawnienia jest w naszej opinii nadmierna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z obowiązującym w spółce, a w szczególności w oczyszczalni ścieków wykazem prac, które należy wykonywać przez 3 osoby - §2 pkt 2 Zarządzenia nr 15/2015 z dnia 24.11.2015 r.:

„Ustala się w spółce następujący wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 3 osoby:

1.

2. *Prace związane z instalacjami i urządzeniami biogazu..."*

Wszelkie prace związane z instalacjami i urządzeniami biogazu muszą być wykonywane przez co najmniej 3 osoby. Aby powyższe zalecenie mogło być realizowane koniecznej jest posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień z grupy 1 i 3, stąd wymaganie Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe podtrzymujemy zapisy ujęte w pkt 6 ppkt 4 SWZ.

2. Wniosek: dotyczy Załącznika nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówień, Projektu Umowy.

§ 4 punkt 2, wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody powstałe w okresie wykonywania przedmiotu umowy, chyba że powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zapis zaproponowany przez składającego pytanie.

3. Pytanie: dotyczy Załącznika nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówień, Projektu Umowy.

§ 5 punkt 1:

Czy okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty każdego z przeglądów czy od momentu zakończenia realizacji całej umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru robót będących przedmiotem Umowy, dla każdego z poziomów konserwacji. To oznacza, że po wykonaniu danego poziomu konserwacji i dokonaniu odbioru robót - bez wad, potwierdzonego protokołem odbioru prac naliczany będzie okres gwarancji i rękojmi dla danego zakresu objętego odbiorem.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Anna Ferenc