

Znak sprawy: TR-21-5-4/25

Głogów, dnia 01.04.2025r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 500 w Głogowie.

nr sprawy TR:21-5/25

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania.

Zamawiający zgodnie z Działem II, Rozdział IV §1 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Mając na uwadze fakt, że w przypadku modernizacji sieci wodociągowej ważne jest doświadczenie w zakresie prac monterskich na rurociągach ciśnieniowych, zapewnienie ciągłej dostawy wody odbiorcom rurociągami zastępczymi oraz dotrzymania reżimu przy pracach w kontakcie z wodą pitną, a zarazem mając na uwadze, że w ostatnich latach realizowano w Polsce niewielką ilością kontraktów w technologii krakingu w dużych średnicach prosimy o zmianę spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej wykonaniem roboty budowlanej polegającej na renowacji magistrali wodociągowej metodą krakingu statycznego z zastosowaniem rury DN 300 o łącznej długości 500. Wykonanie takiego zadania na pewno pozwoli potwierdzić, że Wykonawca ma umiejętności i wiedzę techniczną w zakresie renowacji głównych rurociągów (magistral), wymiany armatury oraz wykonywania rurociągów tymczasowych bypassów i poradzi sobie z rurociągiem o większej średnicy.

W tym celu prosimy o zmodyfikowanie treści SWZ Pkt. VII ppkt. 3 a), b):

3. Wykonali w ostatnich 5 latach min. 3 podobne roboty budowlane w stosunku do niniejszego zamówienia, tj.:

a) „wykonali modernizację/naprawę sieci wodociągowej w technologiach bezwykopowych rurą o średnicy min. 500 mm i długości 500 m każda (min. dwa zadania)

b) do w/w robót wykorzystali bezwykopową technologię wymiany wodociągów w tym jedna wykonana krakingiem z zastosowaniem rury o średnicy 300 mm

Dopuszczenie Wykonawców, którzy będą mogli wykazać się wykonaną należycie renowacją sieci wodociągowej w technologii krakingu również rurami o mniejszej średnicy na pewno zwiększy konkurencyjność i będzie z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści Specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt VII ppk.3 a), b) SWZ

z:

1. Wykonali w ostatnich 5 latach min. 3 podobne roboty budowlane w stosunku do niniejszego zamówienia tj.:
- a) Wykonali modernizację/naprawę sieci wodociągowej w technologiach bezwykopowych rurą o średnicy min. 500mm i długości min. 500 m każda;
- b) Do w/w robót wykorzystali bezwykopową technologię wymiany rurociągów w tym jedna wykonana krakingiem.

na:

2. Wykonali w ostatnich 5 latach min. 3 podobne roboty budowlane w stosunku do niniejszego zamówienia tj.:
- b) Wykonali modernizację/naprawę sieci wodociągowej w technologiach bezwykopowych rurą o średnicy min. 500mm i długości min. 500 m (min. 2 roboty);
- c) Do w/w robót wykorzystali bezwykopową technologię wymiany rurociągów w tym jedna wykonana krakingiem z zastosowaniem rury o średnicy 300mm.

Wraz ze zmianą pkt VII ppk.3 a), b) SWZ zmianie ulega oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 (w załączeniu).

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Wojciech Borecki