

Ponieważ w parametrach wpisane jest - gniazda wyjściowe: min. 4 × IEC 60320 C13. Czy zamawiający dopuści UPS-y posiadające 2 × IEC13 + 1 × schucko ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji określone w zapytaniu ofertowym.

W związku z powyższym nie dopuszcza się zaoferowania urządzeń wyposażonych w 2 × IEC 60320 C13 oraz 1 × Schuko. Wymagane jest spełnienie parametru minimalnej liczby 4 × IEC 60320 C13 zgodnie z treścią zapytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje stosowania dodatkowych listew zasilających, dlatego wymagane jest zapewnienie odpowiedniej liczby gniazd bezpośrednio w urządzeniu.