



Znak sprawy: TR-21-8-4/26

Głogów, dnia 07.04.2026r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogów, działki ewid. nr 112, 93, 92, 91/3, 91/12, 90/3, 114/6, 115/7, obręb 0013 „Brzostów”, jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów”.

nr sprawy TR: 21-8/26

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania.
Zamawiający zgodnie z Działem II, Rozdział IV §1 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Z jakiego materiału wykonane mają być wewnętrzne kaskady w studniach nr S3, S4, S5, S7, S8? Jeżeli mają być to być kaskady z rur PVC, to czy mają być rozwiązanie systemowe (np. kaskada wewnętrzna ILA firmy Funke), czy kaskady wykonane z ogólnie dostępnych kształtek PVC?

Odpowiedź:

Przy studniach wskazanych na profilach zastosować kaskady wewnętrzne w wariantcie otwartym firmy Funke-ILA.

Pytanie 2:

Czy Inwestor dopuszcza zmianę materiału odcinków sieci kanalizacji sanitarnej łączących sieć główną z poszczególnymi działkami z rur kamionkowych na rur PVC (w kontekście wewnętrznych kaskad z rur PVC)?

Odpowiedź:

Tak, Spółka wyraża zgodę na zmianę rur kamionkowych na rury kanalizacyjne PVC SN 8 lite z wydłużonym kielichem na odcinkach od studni S3, S4, S5, S7, S8 do granicy działek. Od studni S10 wykonać odcinek sieci kamionkowej Ø150 do granicy działki nr 89.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów • ul. Łąkowa 52

Biurowo Obsługa Klienta: tel. 76 835 58 61 • tel. 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 • adres e-mail: pwik@pwik.glogow.pl

Adres do e-doręczeń: AE:PL-37437-77235-EASUR-24

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 95 1600 1156 0004 0601 9341 8001
NIP: 693-00-09-317 • Regon: 004043874

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

Pytanie 3:

W jakich pozycjach przedmiaru robót należy uwzględnić roboty związane z wykonaniem kaskad wewnętrznych i jednej kaskady zewnętrznej?

Odpowiedź:

Roboty związane z wykonaniem kaskad wewnętrznych należy ująć w pozycji 0440 Studnie rewizyjne (...), natomiast kaskadę zewnętrzną w pozycji nr 0450 Przejścia przez ściany (...) wpięcie do istniejącego kolektora.

Pytanie 4:

Czy w wycenie robót należy uwzględnić koszty odbioru robót przez przedstawicieli Inwestora? Jeżeli tak to prosimy o podanie jednostkowych kosztów odbioru.

Odpowiedź:

Odbiory robót przez Przedstawicieli Zamawiającego należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Koszty odbiorów technicznych dokonywanych przez Dział Techniczny PWiK w Głogowie Sp. z o.o. jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

<https://pwik.glogow.pl/index.php/strefa-klienta/cennik-uslug>.

Pytanie 5:

Czy Inwestor posiada decyzję zatwierdzającą projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Tak (w załączeniu skan).

UWAGA! Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia.

➤ **XII. Termin związania z ofertą.**

Wykonawca jest związany z ofertą do dnia 29.05.2026r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

➤ **XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.**

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i zabezpieczonej przed przypadkowym jej otwarciem. Ofertę należy złożyć do **17.04.2026r. do godz. 10⁰⁰** w siedzibie Spółki (sekretariat) przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie w kopercie z napisem: Oferta na zadanie pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogów, działki ewid. nr 112, 93, 92, 91/3, 91/12, 90/3, 114/6, 115/7, obręb 0013 „Brzostów”, jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów”.

Nie otwierać przed **17.04.2026r. przed godz. 10⁰⁰**.

Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta.

➤ **XIV. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty należy składać do dnia **17.04.2026r. do godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 (sekretariat).

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Anna Ferenc

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki


Piotr Szele