


PWiK w Głogowie
sp. z o.o.



Głogów, dnia 9 listopada 2016 r.

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych
Bolesław Olejków
ul. Kasztanowa 13
67-200 Głogów

Nasz znak: TT-400-278/2016

Dotyczy: warunków technicznych na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do dz. geod. nr 150 obręb 10 Piastów Śląskich w rejonie ulic Małgorzaty Cylejskiej, Książąt Żagańskich, Księżnej Mechtyldy w Głogowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w odpowiedzi na pismo w sprawie jak w temacie informuje, iż:

- dla działki o nr geod. 150 obręb 10 Piastów Śląskich w rejonie ulic Małgorzaty Cylejskiej, Książąt Żagańskich, Księżnej Mechtyldy należy zaprojektować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej Ø250 mm w ul. Książąt Żagańskich, wskazanej na załączonym planie nr 1 linią koloru brązowego (poprzez włączenie do najbliższej studni kanalizacyjnej na sieci),
- w.w. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur kamionkowych łączonych na uszczelki,
- odcinek sieci kan. san. lokalizować w terenie ogólnodostępnym w miejskim ciągu komunalnym,
- przy projektowaniu trasy przewodów kanalizacyjnych należy zachować minimalne odległości w rzucie pionowym i poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- przy projektowaniu sieci należy uwzględnić ewentualne przyszłe szkody górnicze,
- średnica przewodów oraz spadek kanałów winny zapewnić samooczyszczanie sieci,
- ścieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej muszą odpowiadać określeniom zawartym w art. 9 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 01.72.747),
- jeżeli jakość wprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie będzie odpowiadała parametrom zawartym w w.w. artykule, wówczas należy na instalacji wewnętrznej zabudować urządzenie podczyszczające ścieki,
- rozwiązanie techniczne odcinka sieci kan. san. należy uzgodnić z naszym przedsiębiorstwem,
- rozwiązanie techniczne wykonane przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane winno zawierać :
 - opis techniczny wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych,
 - plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - projekt zagospodarowania działki,
 - rysunek profilu podłużnego odcinka sieci kan. san., z podaniem: rzędnych terenu, rzędnych osi rurociągów, średnicy, materiału, długości, spadków, odległości oraz rzędne innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanym odcinkiem sieci kan. san.,
 - uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z innymi właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz stosowne zgody od właścicieli nieruchomości, po których będzie przebiegać projektowana sieć kanalizacji sanitarnej (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis właścicieli gruntów),
 - niniejsze warunki techniczne przyłączenia,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004042874

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy

- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do Działu Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Głogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w.w. decyzję należy przedłożyć w naszym przedsiębiorstwie,
- po wykonaniu robót montażowych przed zasypką:
 - zgłosić odcinek sieci kan. san. do inwentaryzacji geodezyjnej (szkicu geodezyjnego) uprawnionej jednostce geodezyjnej,
 - po uzyskaniu szkicu geodezyjnego zgłosić w dziale technicznym odcinek sieci kan. san. do odbioru technicznego (częściowego-przed zasypką) w naszym przedsiębiorstwie, w.w. odbiór jest konieczny do późniejszego uzyskania odbioru końcowego odcinka sieci kan. san.
- w.w. odcinek sieci kan. san. zgłosić do odbioru końcowego do działu technicznego przedstawiając inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnione biuro geodezyjne; inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, aprobaty techniczne, certyfikaty na zastosowane do budowy sieci materiały,
- wszelkie uzgodnienia w tym warunki techniczne przyłączenia tracą ważność w razie nie przystąpienia do budowy lub zmiany sposobu wykorzystania terenu bądź obiektu w ciągu dwóch lat od dnia ich wydania.

Załącznik: mapa w skali 1:500- 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat

2. TT a/a

KR/KR

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki